

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ № 100-от от 24.09.2016 г.
Заведующий МБДОУ – детский сад № 189
Гребень С.А.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуга (услуги):
620131 г. Екатеринбург, ул. Рабочих, д.22
- 1.2. Наименование предоставляемой услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 1.3. Сведения об объекте: Кирпичное, оштукатуренное отдельно стоящее здание 2 этажа, 2313 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 4818 кв.м. Год постройки здания 2012 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 189 (МБДОУ – детский сад № 189)
- 1.6. Адрес места нахождения организации: 620131 г. Екатеринбург, ул. Рабочих, д.22
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.8. Форма собственности: муниципальная
- 1.9. Административно - территориальная подведомственности муниципальная

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: на объекте осуществляется образовательная деятельность, присмотр и уход. Услуга оказывается физическим лицам за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, физические лица от 3 до 8 лет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	Сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	Адаптированные лифты	отсутствуют
4	Поручни	отсутствуют
5	Пандусы	присутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	Раздвижные двери	отсутствуют
8	Доступные входные группы	отсутствуют
9	Доступные санаторно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточно
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует

13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	

3.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обеспечивается
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов или услуг	отсутствует
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуги	отсутствует

5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида на территории объекта работником организации	отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданное по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	обеспечивается
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
12	иные	

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Данный объект социальной инфраструктуры доступен условно. По состоянию на сегодняшний день отсутствует возможность обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

4. Управленческое решение (проект)

№	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1	Установка при входе в объект вывески с названием организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020 год
2	Проведение проектных работ, реконструкции необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	По мере поступления финансирования
3	Установка поручней	По мере поступления финансирования
4	Установка раздвижных дверей	По мере поступления финансирования
5	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	По мере поступления финансирования
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере поступления финансирования
7	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	По мере поступления финансирования
8	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	По мере поступления финансирования

№	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1	Предоставление услуги с сопровождением инвалида на территории объекта работником организации	По мере поступления финансирования

4.2. Период проведения работ: с 2016 по 2030 годы в рамках исполнения Плана действий («Дорожная карта») «Организация по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования в МБДОУ – детском саду № 189 на 2016-2030 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности объекта

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ – детский сад № 189 _____ С.А. Гребень

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством _____ Т.Ю. Смирнова

Заместитель заведующего по ВМР _____ С.В. Январева

В том числе:

Председатель общественной организации
инвалидов и ветеранов ЧФЭС

«ВИЗ – Чернобыль» _____ Х.У. Нурмухаметов

Управленческое решение согласовано с Педагогическим советом, протокол № 1 от 31.08.2016 года и Комиссией по оценке состояния доступности МБДОУ – детского сада № 189

Приложение № 1
к Акту обследования к паспорту
доступности
от 24.08.2016 г.

Результаты обследования территории, прилегающей к зданию

Наименование объекта, адрес
МБДОУ-детский сад № 189,
620131, Свердловская область, Екатеринбург, Рабочих, 22

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Перепады высот, бордюры отсутствуют	Всех категорий		
2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Перепады высот, бордюры отсутствуют	Всех категорий		
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	нет						
5	Автостоянка и парковка	нет						
6	общие требования к зоне							

7

Приложение № 2
к Акту обследования к паспорту
доступности
от 24.08.2016 г.

Результаты обследования входа (входов) в здание
Наименование объекта, адрес
МБДОУ-детский сад № 189,
620131, Свердловская область, Екатеринбург, Рабочих, 22

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2	Лестница (наружная)	есть		3	Самостоятельно подняться не возможно, не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
	Пандус (наружный)	есть		4	Самостоятельно подняться возможно, но не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		
	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		
4	Дверь (входная)	есть		6	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		
5	Тамбур	есть		7	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		
5	Общие требования к зоне							

8

Приложение № 3
к Акту обследования к паспорту
доступности
от 24.08.2016 г.

**Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес

МБДОУ-детский сад № 189,

620131, Свердловская область, Екатеринбург, Рабочих, 22

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор	есть		8	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
2	Лестница (внутри здания)	есть		9	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	
3	Пандус (внутри здания)	нет					Технические решения невозможны Организация альтернативной формы обслуживания	

4	Лифт пассажирский	нет					Технические решения невозможны	
							Организация альтернативной формы обслуживания	
5	Раздвижные двери	нет					Технические решения невозможны	
							Организация альтернативной формы обслуживания	
6	Дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть		10	Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки, достаточная ширина дверных	Всех категорий	Технические решения невозможны	
							Организация альтернативной формы обслуживания	
7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		11	Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами;	Всех категорий	Технические решения невозможны	
							Организация альтернативной формы обслуживания	
8	Общие требования к зоне							

Приложение № 3
к Акту обследования к паспорту
доступности
от 24.08.2016 г.

Результаты обследования системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

МБДОУ-детский сад № 189,

620131, Свердловская область, Екатеринбург, Рабочих, 22

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
2	Акустические средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
3	Тактильные средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
4	Общие требования к зоне							